

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99, E-mail: gpn\_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району

185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn\_prio@10.mchs.gov.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Петрозаводск

10 часов 30 минут

10 августа 2023 года

(место составления акта)

(время составления акта)

(дата составления акта)

### Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№

16-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Прионежский район, населённые пункты с. Деревянное,

ст. Орзег, д. Ужесельга

(место проведения проверки)

На основании решения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Прионежского района Республики Карелия

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

Танявина Максима Геннадьевича

16-ОВ от 31.07.2023 г.

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая

ВЫЕЗДНАЯ

(плановая, внеплановая)

(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Администрации Деревянского сельского поселения

(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении  
выездной проверки

ознакомлена в 11 час. 00 мин. 09 августа 2023 года

Глава поселения Романов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный государственный инспектор Прионежского района по пожарному надзору, начальник ОНДиПР по Прионежскому району Танявин Максим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, инициалы, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава поселения Романов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
<b>с. Деревянное</b>			
1	Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте Деревянное, граничащем с лесничеством и подверженном угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, вокруг неё (территории населенного пункта) не созданы (не обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.	Администрация Деревянского сельского поселения



2	<p>Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте с. Деревянское в районе ул. Савкины поля, Луговая, Лесная, Радужная, Родниковая, Совхозная, Садовая, граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 15 м до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. «В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
3	<p>Органом местного самоуправления (Администрацией Деревянского сельского поселения) в населённом пункте с. Деревянское в районе ул. Савкины поля, Луговая, Лесная, Радужная, Родниковая, Совхозная, Садовая, граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 30 м до лесных насаждений от жилых домов.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. «В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений ... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
4	<p>Жилая застройка в районе Савкины поля, Яблочная, Юбилейная, Молодёжная, Набережная, Пудожская, Хвойная, Луговая, Совхозная, Береговая, Новосёлос с. Деревянское не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 68 п. 1. "На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения." Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 75. Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
<p><b>ст. Орзega</b></p>			
5	<p>Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте Орзega, граничащем с лесничеством и подверженном угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, вокруг неё (территории населенного пункта) не созданы (не обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>



6	<p>Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте ст. Орзega у жилых домов по адресу дом 67, дом 71, на участке 10:20:60503:8, граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 15 м до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. «В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
7	<p>Органом местного самоуправления (Администрацией Деревянского сельского поселения) в населённом пункте ст. Орзega в районе у жилых домов по адресу дом 67, дом 71, на участке 10:20:60503:8, граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 30 м до лесных насаждений от жилых домов.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 74. «На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений ... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
8	<p>Жилая застройка в районе д. 1 — 16, д. 18 — 21, д. 61 — 67, д. 70 - 73 ст. Орзega не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 68 п. 1. "На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения." Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 75. Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
<b>д. Ужесельга</b>			
9	<p>Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте Ужесельга, граничащем с лесничеством и подверженном угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта, вокруг неё (территории населенного пункта) не созданы (не обновлены) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры..</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>



10	<p>Органом местного самоуправления (Администрация Деревянского сельского поселения) в населённом пункте д. Ужесельга в районе ул. Центральная (д. 2, 4, 6), Загородная, Зелёная, Лесная (д. 6, 6Б, 6В, 7, 7А, 7Б), граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 15 м до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 70. «В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
11	<p>Органом местного самоуправления (Администрацией Деревянского сельского поселения) в населённом пункте д. Ужесельга в районе ул. Центральная (д. 2, 4, 6), Загородная, Зелёная, Лесная (д. 6, 6Б, 6В, 7, 7А, 7Б), граничащих с лесничеством, не созданы противопожарные расстояния не менее 30 м до лесных насаждений от жилых домов.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 74. «На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах.» Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 63 п. 2. "Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: ... 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, ..." ст. 69 п. 2 «Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: а) вне территорий лесничеств; б) на территориях лесничеств; 2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.» СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.14 «Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений ... от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.»</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>
12	<p>Жилая застройка в районе Центральная от дома 1 до дома 19, Дачная, Зелёная, Парковая, Лесная, Солнечная д. Ужесельга не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 68 п. 1. "На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения." Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п. 75. Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.</p>	<p>Администрация Деревянского сельского поселения</p>

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

В установленный срок до 01.07.2023 не выполнены пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 предписания № 1-ОВ/1/1 от 31 марта 2023 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Прилагаемые к акту проверки документы:**

объяснения от 10.08.2023 года

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник ОНДиПР по Прионежского района Танявин М.Г.

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведение проверки)

10 августа 2023 года

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Глава поселения Романов Андрей Владимирович

10 августа 2023 года



(подпись)

М.Л.П.